

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с **Правилами** недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными **постановлением** Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, в разбивке по уровням напряжения по потребителям и питающим центрам

ООО «Промэнерго»

за III квартал 2025

П. 19, е) ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Питающий центр | Потребители | Отчетный период | Резервируемая максимальная мощность, МВт | | | | |
|-------|---|---|-----------------|--|-------------|-----|-------|----|
| | | | | Итого | в том числе | | | |
| | | | | | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. | ПС 35 кВ № 9 35/6 кВ (2x7,5 МВА) | ООО «Завод КПД», ООО «Лента» | июль | 1,632 | 0 | 1 | 0,632 | 0 |
| | | | август | 1,685 | 0 | 1 | 0,685 | 0 |
| | | | сентябрь | 1,707 | 0 | 1 | 0,707 | 0 |
| 2. | ПС 220 кВ Балаковская 220/110/6 кВ | АО «Тандер» | июль | 0,722 | 0 | 0 | 0,722 | 0 |
| | | | август | 0,521 | 0 | 0 | 0,521 | 0 |
| | | | сентябрь | 0,588 | 0 | 0 | 0,588 | 0 |
| 3. | ПС 110 кВ БАЭС № 6 110/35/6 кВ (1x25+1x10 МВА) | ООО «ТК «Волга» | июль | 2,682 | 2,682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | август | 1,793 | 1,793 | 0 | 0 | 0 |
| | | | сентябрь | 1,705 | 1,705 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ПС 110 кВ Дормаш 110/10 кВ (2x25 МВА) | ОАО «Облкоммунэнерго», ООО «Волжский Терминал», ООО «БалАЗ» ООО «Балмет» ООО «Молот», ПАО «МРСК Волги» | июль | 19,5509 | 19,5509 | 0 | 0 | 0 |
| | | | август | 19,5509 | 19,5509 | 0 | 0 | 0 |
| | | | сентябрь | 20,8479 | 20,8479 | 0 | 0 | 0 |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| | ИТОГО за III квартал 2025 | Суммарное значение по всем питающим центрам | июль | 24,5869 | 22,2329 | 1 | 1,354 | 0 |
| | | | август | 23,5499 | 21,3439 | 1 | 1,206 | 0 |
| | | | сентябрь | 24,8479 | 22,5529 | 1 | 1,295 | 0 |
| | Среднее значение за месяц | | | 24,3282 | 22,0432 | 1 | 1,285 | 0 |