

О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства с указанием даты аварийного отключения объектов и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению

ООО «Промэнерго» (г. Балаково)

в 2023 году

П.19, г), абзац 5 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	кол-во часов	Период отключения ?(время московское)				Причина аварии ¹		Меропри- я-тия по устра- нению аварии ²
			начало		конец				
			время (час .мин)	дата	время (час. мин)	дата	организа- ционная	техниче- ская	
январь 2023									
	Нет вне регламентных отключений и аварий								
февраль 2023									
	Нет вне регламентных отключений и аварий								
март 2023									
	Нет вне регламентных отключений и аварий								
апрель 2023									
	Нет вне регламентных отключений и аварий								
май 2023									
	Нет вне регламентных отключений и аварий								
июнь 2023									
	Нет вне регламентных отключений и аварий								

¹ Указываются коды (учетные признаки аварии) согласно приказу Минэнерго от 2 марта 2010 года № 90. (с.2-4)

² Указываются коды мероприятий согласно таблице М1 (с.4).

[illegible]

Таблица М1 – Коды мероприятий по устранению аварий и
внерегламентных отключений

Код	Мероприятия
М1	Обрезка веток деревьев в зоне охраны ВЛ
М2	Вырубка отдельных деревьев в зоне охраны ВЛ
М3	Удаление набросов на проводах ВЛ
М4	Перетяжка проводов ВЛ
М5	Перетяжка проволочных бандажей ВЛ
М6	Выправка опор ВЛ
М7	Замена КТП
М8	Замена опор ВЛ
М9	Замена оборванных заземляющих спусков
М10	Замена оттяжек
М11	Замена вводов
М12	Замена изоляторов
М13	Замена плавкой вставки (предохранителя)
М14	Замена предохранителя
М15	Замена ПК 6 кВ
М16	Замена ПК 10 кВ
М17	Замена ПН 0,4 кВ
М18	Замена муфты
М19	Замена автоматического выключателя
М20	Замена ЛР-6 кВ
М21	Замена ЛР-10 кВ
М22	Замена счетчика
М23.	Замена контактов
М24.	Замена кабеля.
М25.	Замена трансформатора тока
М26.	Замена трансформатора напряжения
М27.	Замена силового трансформатора 6 кВ
М28.	Замена силового трансформатора 10 кВ
М29.	Ремонт КЛ-0,4 кВ
М30.	Ремонт КЛ-6 кВ
М31.	Ремонт КЛ-10 кВ
М32.	Ремонт ВЛ 6 кВ
М33.	Ремонт ВЛ 10 кВ
М34.	Ремонт оттяжек
М35.	Ремонт ЛР
М36.	Ремонт ячейки.
М37.	Ремонт шлейфа
М38.	Гашение и зачистка очага поражения
М39.	Зачистка, проверка и замена оборудования
М40.	Демонтаж КТП
М41.	Монтаж КТП
М42.	Ревизия оборудования
М43.	Переключение на другой фидер
М44.	Повторное включение
М45.	Перераспределение нагрузки
М46.	Смазка привода
М47.	Наладка РЗА

M48.	Ожидание действий смежных организаций или потребителей.
M49.	Аварийное отключение. Ожидание стихания ветровых нагрузок.
M50	Аварийное отключение. Ожидание стихания грозовых явлений.
M51.	Аварийное отключение, проверка оборудования.
M52.	Подтяжка контактов
M53.	Сработала газовая защита
M54	Очистка от обледенения
M55	Очистка от снега.
M56	Восстановление проводов.
M57	Внешнее механическое воздействие (экскаватор, не наш)