

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)**

ООО «Промэнерго» (г. Балаково)

П.19, г), абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

2023 год

в январе 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	Ф-14 ТП-942	10(10.5)	0,517	11.59	01.01.2023	12.30	01.01.2023	P70
2.	Ф-4 ПС 110 кВ БАЭС № 6	35	2,467	11.23	01.01.2023	13.51	01.01.2023	P70
3.	Ф-15 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	2,967	12.40	04.01.2023	15.38	04.01.2023	P24
	КТП-64	6(6.3)	2,967	12.40	04.01.2023	15.38	04.01.2023	P24
4.	КТП-64	0.38	22,85	15.24	04.01.2023	14.15	05.01.2023	P24
5.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,667	18.00	07.01.2023	18.40	07.01.2023	P1
6.	ЯКНО Ф-7 Березово	6(6.3)	1,25	13.00	10.01.2023	14.15	10.01.2023	P22
7.	КТП-211	10(10.5)	0,667	09.00	11.01.2023	09.40	11.01.2023	P5
8.	ТП Променад	10(10.5)	1,333	09.00	13.01.2023	10.20	13.01.2023	P1
9.	ПС 110 кВ ББЗ-2	110	2,0	00.46	16.01.2023	02.46	16.01.2023	P80
	Ф-2 ПС 110 кВ ББЗ-2 – ТСН 35 кВ Саратовской ГЭС	35	8,983	00.46	16.01.2023	09.45	16.01.2023	P81
10.	КТП-30	10(10.5)	2,667	14.10	19.01.2023	16.50	19.01.2023	P32
11.	КТП-85	6(6.3)	0,433	08.17	24.01.2023	08.43	24.01.2023	P1
12.	ТП-942, ячейка № 1	0.38	0,917	08.50	24.01.2023	09.45	24.01.2023	P5
13.	КТП-197	6(6.3)	0,233	09.32	24.01.2023	09.46	24.01.2023	P1
14.	КТП-233	6(6.3)	0,5	12.00	24.01.2023	12.30	24.01.2023	P1
15.	КТП-68	6(6.3)	0,2	13.30	24.01.2023	13.42	24.01.2023	P1
16.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	2,883	07.58	25.01.2023	10.51	25.01.2023	P70
17.	Ф-15 ТРП-1	10(10.5)	3,233	07.47	25.01.2023	11.01	25.01.2023	P70
	Ф-16 ТРП-1	10(10.5)	3,233	07.47	25.01.2023	11.01	25.01.2023	P70
18.	КТП-225	6(6.3)	0,25	08.45	25.01.2023	09.00	25.01.2023	P1
19.	КТП-210	6(6.3)	2,167	09.30	25.01.2023	11.40	25.01.2023	P1
20.	КТП-99	6(6.3)	0,633	12.55	25.01.2023	13.33	25.01.2023	P1
21.	КТП-179	6(6.3)	0,683	14.00	25.01.2023	14.41	25.01.2023	P1

¹ Указываются коды ремонтных и профилактических работ согласно таблице P1 (с.11).

22.	КТП-214	6(6.3)	1,0	08.10	26.01.2023	09.10	26.01.2023	² P1
23.	КТП-220	6(6.3)	0,5	09.40	26.01.2023	10.10	26.01.2023	P1
24.	КТП-222	6(6.3)	0,883	13.42	26.01.2023	14.35	26.01.2023	P1
25.	КТП-107	6(6.3)	0,167	09.33	27.01.2023	09.43	27.01.2023	P1
26.	ЦРП-2	6(6.3)	1,0	12.12	27.01.2023	13.12	27.01.2023	P1
27.	КТП-190	6(6.3)	1,117	09.10	31.01.2023	10.17	31.01.2023	P1
28.	КТП-207	6(6.3)	1,15	10.07	31.01.2023	11.16	31.01.2023	P1
29.	КТП-230	6(6.3)	0,5	13.05	31.01.2023	13.35	31.01.2023	P1
30.	КТП-46	6(6.3)	0,3	14.05	31.01.2023	14.25	31.01.2023	P1
31.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,283	10.04	31.01.2023	10.21	31.01.2023	P22

в феврале 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	Ф-20 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,367	06.35	01.02.2023	06.57	01.02.2023	P75
2.	КТП-880	6(6.3)	0,433	08.12	01.02.2023	08.38	01.02.2023	P1, P3
3.	КТП-30	6(6.3)	0,367	09.30	01.02.2023	09.52	01.02.2023	P1, P3
4.	КТП-213	6(6.3)	0,3	13.10	01.02.2023	13.28	04.01.2023	P1, P3
5.	КТП-184	6(6.3)	0,75	09.20	02.02.2023	10.05	02.02.2023	P1, P3
6.	КТП-192	6(6.3)	0,333	13.17	02.02.2023	13.37	02.02.2023	P1, P3
7.	КТП-882	6(6.3)	0,133	14.08	02.02.2023	14.16	02.02.2023	P1, P3
8.	Ячейка №13 ПС35 кВ Орловская (Водозабор)	6(6.3)	13,667	21.00	03.02.2023	10.40	04.02.2023	P3
9.	ТП-20	6(6.3)	0,833	09.00	06.02.2023	09.50	06.02.2023	P1, P3
10.	ТП-52	6(6.3)	0,5	13.00	06.02.2023	13.30	06.02.2023	P1, P3
11.	Ф-7 ПС 110 кВ баэс №6	6(6.3)	0,4	10.10	07.02.2023	10.34	07.02.2023	P58
12.	КТП-107	10(10.5)	0,383	09.00	09.02.2023	09.23	09.02.2023	P1, P3
13.	КТП-211	10(10.5)	0,333	14.02	09.02.2023	14.22	24.01.2023	P1, P3
14.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС №6	6(6.3)	1	10.00	09.02.2023	11.00	09.02.2023	P58
15.	КТП-214	6(6.3)	0,733	12.08	10.02.2023	12.52	10.02.2023	P58
16.	КТП-11	6(6.3)	0,7	14.10	10.02.2023	14.52	10.02.2023	P32
17.	ТП-951	10(10.5)	1,7	17.18	12.02.2023	19.00	12.02.2023	P30
	КТП-951	10(10.5)	1,7	17.18	12.02.2023	19.00	12.02.2023	P30
18.	Ячейка № 19 ПС 35 кВ №9	6(6.3)	0,5	11.30	13.02.2023	12.00	13.02.2023	P26
19.	Ф-40 ПС110 кВ Дормаш	10(10.5)	5,1	07.44	16.02.2023	12.50	16.02.2023	P30
20.	КТП-193	10(10.5)	0,667	08.35	16.02.2023	09.15	16.02.2023	P5
21.	КТП-194	10(10.5)	0,5	09.45	16.02.2023	10.15	16.02.2023	P5

22.	ТП-951	10(10.5)	1	13.00	18.02.2023	14.00	18.02.2023	³ P71
	ТП-952	10(10.5)	1	13.00	18.02.2023	14.00	18.02.2023	P71
23.	Ф-40 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,4	10.02	20.02.2023	10.26	20.02.2023	P1, P3

в марте 2023года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-18	6(6.3)	0,617	13.00	01.03.2023	13.37	01.03.2023	P1
2.	ЯКНО-1 Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,3	13.02	02.03.2023	14.20	02.03.2023	P53
3.	КТП-228	10(10.5)	2,0	08.15	03.03.2023	10.15	03.03.2023	P54, P45
4.	КТП-221 ООО «Макротех»	0.38	2,383	11.21	10.03.2023	13.44	10.03.2023	P75
5.	Ячейка № 3 ТП 4-4	10(10.5)	3,167	14.15	10.03.2023	17.25	10.03.2023	P75
6.	Ячейка № 38 Ф-40 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,167	07.32	11.03.2023	08.42	11.03.2023	P75
7.	КТП-210	0.38	0,583	16.55	13.03.2023	17.30	13.03.2023	P1
8.	ТП-951	10(10.5)	1,0	10.40	14.03.2023	11.40	14.03.2023	P75
	КТП-952	10(10.5)	1,0	10.40	14.03.2023	11.40	14.03.2023	P75
9.	ТП-ВОВ	0.38	2,333	12.32	15.03.2023	14.52	15.03.2023	P62
10.	ТП-5А-1	0.38	0,883	08.15	16.03.2023	09.08	16.03.2023	P75
11.	ТП-5А-1	0.38	3,833	11.25	16.03.2023	15.15	16.03.2023	P75
12.	КТП-30	0.38	0,333	14.50	20.03.2023	15.10	20.03.2023	P3
13.	ЯКНО Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,483	08.23	27.03.2023	09.52	27.03.2023	P58
14.	ТП-ВОВ	10(10.5)	1,45	08.25	27.03.2023	09.52	27.03.2023	P58
	Ячейка № 6 Ф-8 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	7,0	08.25	27.03.2023	15.25	27.03.2023	P58
	ТПП-1	10(10.5)	7,167	08.25	27.03.2023	15.35	27.03.2023	P58
	МТП	10(10.5)	7,167	08.25	27.03.2023	15.35	27.03.2023	P58
	ТП-21-1	10(10.5)	7,167	08.25	27.03.2023	15.35	27.03.2023	P58
	ТП 10-11	10(10.5)	7,167	08.25	27.03.2023	15.35	27.03.2023	P58
15.	ЯКНО Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,0	14.25	27.03.2023	15.25	27.03.2023	P58
	ТП-ВОВ	10(10.5)	1,0	14.25	27.03.2023	15.25	27.03.2023	P58
16.	Ф-2-10 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	2,717	10.02	28.03.2023	12.45	28.03.2023	P88
17.	Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	2,383	08.05	29.03.2023	10.28	29.03.2023	P58
	Ф-8 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	2,383	08.05	29.03.2023	10.28	29.03.2023	P58

в апреле 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	ТП-10-11	0.38	3,0	08.00	04.04.2023	11.00	04.04.2023	P80
2.	Ф-18 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,4	09.00	06.04.2023	09.24	06.04.2023	P26
3.	Ф-18 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,333	15.00	06.04.2023	15.20	06.04.2023	P26
4.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	11,0	03.10	10.04.2023	14.10	10.04.2023	P20
5.	Ячейка № 6 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	2,533	08.00	12.04.2023	10.32	12.04.2023	P80
6.	КТП-98	10(10.5)	1,333	09.05	13.04.2023	10.25	13.04.2023	P77
7.	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,017	04.45	14.04.2023	05.46	14.04.2023	P78
	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,017	04.45	14.04.2023	05.46	14.04.2023	P78
8.	Ф-5 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,183	14.01	14.04.2023	14.12	14.04.2023	P78
9.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	2,0	14.00	14.04.2023	16.00	14.04.2023	P78
10.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	14,667	07.51	14.04.2023	21.31	14.04.2023	P78
11.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	10,85	07.36	14.04.2023	18.27	14.04.2023	P78
12.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	1,533	16.26	14.04.2023	17.58	14.04.2023	P78
13.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	12,283	05.10	15.04.2023	17.27	15.04.2023	P1, P3
14.	ТП-507а	10(10.5)	1,483	14.00	18.04.2023	15.29	18.04.2023	P78
15.	КТП-114	6(6.3)	0,5	11.35	19.04.2023	12.05	19.04.2023	P3
16.	Ячейка № 1 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	6,0	08.02	20.04.2023	14.02	20.04.2023	P80
17.	КТП-13	6(6.3)	6,0	08.20	21.04.2023	14.20	21.04.2023	P1
18.	Ячейка № 40 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	22,833	16.35	26.04.2023	15.25	27.04.2023	P80
19.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	5,233	05.20	30.04.2023	10.34	30.04.2023	P80

в мае 2023года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-190	0.38	1,483	10.00	04.05.2023	11.29	04.05.2023	P28
2.	Ячейка № 6 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,467	08.12	05.05.2023	08.40	05.05.2023	P13

3.	Ячейка № 6 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,383	16.02	05.05.2023	16.25	05.05.2023	⁵ P13
4.	Ячейка № 23 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,767	07.43	06.05.2023	08.29	06.05.2023	P13
5.	Ячейка № 23 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,15	12.45	06.05.2023	12.54	06.05.2023	P13
6.	Ячейка № 23 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	23,05	10.27	10.05.2023	09.30	11.05.2023	P92
7.	Ячейка № 19 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	11,9	07.37	18.05.2023	19.31	18.05.2023	P77
8.	Ячейка № 15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,083	18.20	18.05.2023	19.25	18.05.2023	P77
9.	Ф-15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,4	10.01	19.05.2023	10.25	19.05.2023	P1
10.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,867	02.06	27.05.2023	02.58	27.05.2023	P3, P78
	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	6,933	02.06	27.05.2023	09.02	27.05.2023	P3, P78
11.	Ф-16 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,583	09.25	27.05.2023	11.00	27.05.2023	P76

в июне 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта 1
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-30	10(10.5)	0,367	13.30	01.06.2023	13.52	01.06.2023	P66
2.	Ячейка № 2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,883	08.12	03.06.2023	10.05	03.06.2023	P3
3.	Ячейка № 13 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,883	08.12	03.06.2023	10.05	03.06.2023	P3
4.	Ф-9 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	20,883	15.58	05.06.2023	12.48	06.06.2023	P20
5.	Ячейка № 35 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,467	07.20	06.06.2023	08.48	06.06.2023	P3
6.	МТП	10(10.5)	0,167	21.25	07.06.2023	21.35	07.06.2023	P3
7.	ТП 10-11	10(10.5)	0,167	21.25	07.06.2023	21.35	07.06.2023	P3
8.	ЯКНО-2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	5,917	07.00	11.06.2023	12.55	11.06.2023	P80
9.	Ячейка № 10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,217	07.47	11.06.2023	08.00	11.06.2023	P80
10.	Ячейка № 18 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,767	16.44	11.06.2023	17.30	11.06.2023	P80
11.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,033	10.15	12.06.2023	10.17	12.06.2023	P80
12.	КТП-10	10(10.5)	0,233	16.15	13.06.2023	16.29	13.06.2023	P1
13.	Ячейка № 23 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,217	07.49	15.06.2023	08.02	15.06.2023	P33
14.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,533	07.30	15.06.2023	08.02	15.06.2023	P33
15.	Ячейка № 23 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,1	16.37	15.06.2023	16.43	15.06.2023	P33
16.	КТП-179	6(6.3)	1,017	13.00	15.06.2023	14.01	15.06.2023	P1, P3

17.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,383	16.37	15.06.2023	17.00	15.06.2023	⁶ P79
18.	Ячейка № 18 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,867	08.15	21.06.2023	09.07	21.06.2023	P2
19.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	1,067	08.13	27.06.2023	09.17	27.06.2023	P3
	Ф-15 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	1,067	08.13	27.06.2023	09.17	27.06.2023	P3
20.	КТП-183	6(6.3)	3,233	09.45	27.06.2023	12.59	27.06.2023	P25
21.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,8	08.56	30.06.2023	09.44	30.06.2023	P79

в июле 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта 1
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-184	0.38	0,967	10.02	03.07.2023	11.00	03.07.2023	P15
2.	ЯКНО-1 Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	2	14.20	03.07.2023	16.20	03.07.2023	P80
3.	ЯКНО-3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	4,45	13.58	03.07.2023	18.25	03.07.2023	P80
	ЯКНО-2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	2,217	13.58	03.07.2023	16.11	03.07.2023	P80
4.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	3,417	14.15	03.07.2023	17.40	03.07.2023	P80
	КТП-194	10(10.5)	18	14.15	03.07.2023	08.15	04.07.2023	P80
5.	Ячейка № 10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	1,783	14.00	03.07.2023	15.47	03.07.2023	P80
	КТП-184	6(6.3)	1,783	14.00	03.07.2023	15.47	03.07.2023	P80
6.	ПС 35 кВ № 9	35	20,117	16.41	03.07.2023	12.48	04.07.2023	P15, P3
7.	Ф-3 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,217	18.53	04.07.2023	19.06	04.07.2023	P2
8.	КТП-187	10(10.5)	0,533	08.13	07.07.2023	08.45	07.07.2023	P3
9.	ТП ВМУС	6(6.3)	10,067	09.50	07.07.2023	19.54	07.07.2023	P20
10.	ТП-30 БалАЗ	10(10.5)	21	16.00	07.07.2023	13.00	08.07.2023	P20
11.	КТП-214	0.38	0,8	13.00	08.07.2023	13.00	08.07.2023	P14
12.	Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,767	12.49	12.07.2023	14.35	12.07.2023	P2
13.	Ячейка № 15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	2,617	10.00	13.07.2023	12.37	13.07.2023	P18
14.	Ячейка № 2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,733	10.50	13.07.2023	12.34	13.07.2023	P80
15.	Ячейка № 7 ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	6(6.3)	1,367	13.20	14.07.2023	14.42	14.07.2023	P79
16.	ТП-942	10(10.5)	0,517	06.02	14.07.2023	06.33	14.07.2023	P79
17.	Ячейка № 2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,65	05.30	16.07.2023	07.09	16.07.2023	P80
18.	Ячейка № 4 ТП-34	0.38	1,717	08.22	17.07.2023	10.05	17.07.2023	P79
	Ячейка № 5 ТП-34	0.38	1,717	08.22	17.07.2023	10.05	17.07.2023	P79

19.	Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,05	18.35	17.07.2023	18.38	17.07.2023	⁷ P79
20.	Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,033	18.38	17.07.2023	18.40	17.07.2023	P79
21.	ПКУ-6 кВ	6(6.3)	1,3	08.00	18.07.2023	09.18	18.07.2023	P1
22.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	3	08.04	19.07.2023	11.04	19.07.2023	P2
23.	Ф-4 ТП-34	0.38	1,233	12.14	19.07.2023	13.28	19.07.2023	P79
24.	ЯКНО-2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	19,383	17.17	29.07.2023	12.40	30.07.2023	P2
25.	ЯКНО-1 Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,65	18.22	29.07.2023	20.01	29.07.2023	P2

в августе 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта 1
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	Ф-27 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,433	14.00	01.08.2023	15.26	01.08.2023	P80
2.	Ячейка № 15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,467	07.46	10.08.2023	09.14	10.08.2023	P80
3.	Ф-2 ПС 110 кВ ББЗ-2	35	0,45	14.45	10.08.2023	15.12	10.08.2023	P80
4.	ЯКНО-3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,0	14.21	11.08.2023	15.21	11.08.2023	P11
5.	Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,45	12.00	14.08.2023	12.27	14.08.2023	P28
6.	Ф-8 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,283	13.42	14.08.2023	14.59	14.08.2023	P22
7.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	0,033	17.45	17.08.2023	17.47	17.08.2023	P81
8.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	1,633	15.27	21.08.2023	17.05	21.08.2023	P3, P81
9.	Ф-5 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	1,433	15.40	21.08.2023	17.06	21.08.2023	P3, P81
10.	ТП-942	10(10.5)	0,617	16.33	21.08.2023	17.10	21.08.2023	P80
	ТП-24	10(10.5)	2,583	16.33	21.08.2023	19.08	21.08.2023	P80
11.	Ф-5 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,617	01.22	22.08.2023	01.37	22.08.2023	P80
12.	КТП-187	10(10.5)	2,767	07.25	29.08.2023	10.11	29.08.2023	P10
13.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,483	07.38	29.08.2023	08.07	29.08.2023	P3, P81

в сентябре 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол- во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-227	0.38	0,583	09.02	01.09.2023	09.37	01.09.2023	P67
2.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	4,0	08.02	07.09.2023	12.02	07.09.2023	P62
	КТП-13	6(6.3)	7,3	08.02	07.09.2023	15.20	07.09.2023	P62
3.	КТП-214	0.38	6,0	08.40	08.09.2023	14.40	08.09.2023	P3

4.	КТП-806	6(6.3)	6,383	12.32	09.09.2023	18.55	09.09.2023	8 P15
5.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,8	10.45	10.09.2023	11.33	10.09.2023	P83
6.	ЯКНО № 2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,733	13.20	10.09.2023	15.04	10.09.2023	P83
	ЯКНО № 3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,867	13.20	10.09.2023	15.12	10.09.2023	P83
7.	ТП-4-4	0.38	0,117	09.09	12.09.2023	09.16	12.09.2023	P82
8.	Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	2,133	08.23	13.09.2023	10.31	13.09.2023	P75
9.	КТП-23	0.38	1,0	17.40	13.09.2023	18.40	13.09.2023	P67
10.	Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	8,167	08.00	14.09.2023	16.10	14.09.2023	P82
11.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,833	06.56	19.09.2023	07.46	19.09.2023	P73
12.	Ячейка № 15 Ф-15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	2,117	15.15	19.09.2023	17.22	19.09.2023	P82
13.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,683	16.12	20.09.2023	16.53	20.09.2023	P71
14.	ТП-942	10(10.5)	0,5	04.04	21.09.2023	04.34	21.09.2023	P82
15.	Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	6,467	08.30	27.09.2023	14.58	27.09.2023	P82

в октябре 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол- во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	Ф-7 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,667	07.20	04.10.2023	08.00	04.10.2023	P2
2.	Ф-15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,5	13.30	04.10.2023	14.00	04.10.2023	P2
3.	ТП-942	10(10.5)	0,8	18.46	05.10.2023	19.34	05.10.2023	P82
4.	Ф-5 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	1,9	07.04	06.10.2023	08.50	06.10.2023	P62
5.	ЯКНО Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	2,917	07.55	06.10.2023	10.50	06.10.2023	P68
6.	Ф-5 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	0,417	14.00	06.10.2023	14.25	06.10.2023	P62
7.	Ячейка № 15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,233	07.47	07.10.2023	08.01	07.10.2023	P82
8.	Ячейка № 15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,333	11.00	07.10.2023	11.20	07.10.2023	P82
9.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	0,367	04.45	08.10.2023	05.19	08.10.2023	P83
10.	КТП-194	6(6.3)	6,5	11.30	08.10.2023	18.00	08.10.2023	P83
11.	ЯКНО № 2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,117	07.03	08.10.2023	08.10	08.10.2023	P83
	ЯКНО № 3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,117	07.03	08.10.2023	08.10	08.10.2023	P83
12.	ЯКНО № 1 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,9	11.44	08.10.2023	13.38	08.10.2023	P83
13.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	10(10.5)	3,183	13.15	09.10.2023	16.26	09.10.2023	P23
14.	ЯКНО № 3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	2,167	14.48	09.10.2023	16.58	09.10.2023	P15
	ЯКНО № 2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,833	14.48	09.10.2023	16.38	09.10.2023	P15
15.	ЯКНО Ф-3 ПС 110 кВ	10(10.5)	3,583	08.04	10.10.2023	11.39	10.10.2023	P2

	Восточная							9
16.	Ячейка № 23 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	3,067	08.29	10.10.2023	11.33	10.10.2023	P1
17.	ТП-912	10(10.5)	2,933	08.02	12.10.2023	10.58	12.10.2023	P17
18.	ЯКНО № 2 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	0,967	09.56	13.10.2023	10.54	13.10.2023	P19, P83
	ЯКНО № 3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	7,517	09.56	13.10.2023	17.27	13.10.2023	P19, P83
19.	ТП-942	10(10.5)	0,533	11.58	13.10.2023	12.30	13.10.2023	P82
	ТП-912	10(10.5)	0,533	11.58	13.10.2023	12.30	13.10.2023	P82
20.	Ячейка № 11 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	4,133	08.00	16.10.2023	12.08	16.10.2023	P55
21.	КТП-23 ИП Чириков	0.38	0,483	08.31	16.10.2023	09.00	16.10.2023	P18
22.	Ячейка № 10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	2,5	08.00	17.10.2023	10.30	17.10.2023	P83, P2
23.	Ячейка № 19 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	5,017	09.19	20.10.2023	14.20	20.10.2023	P82
24.	КТП-23	6(6.3)	2,35	14.10	20.10.2023	16.31	20.10.2023	P82
25.	ТП-942	10(10.5)	1,267	08.19	21.10.2023	09.35	21.10.2023	P82
26.	КТП-187	10(10.5)	0,183	15.45	21.10.2023	15.56	21.10.2023	P10
27.	КТП-880	6(6.3)	0,583	09.25	27.10.2023	10.00	27.10.2023	P8
28.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	1,5	09.00	28.10.2023	10.30	28.10.2023	P19

в ноябре 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	КТП-221	6(6.3)	1,033	09.03	01.11.2023	10.01	01.11.2023	P82
2.	ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	7,75	08.49	02.11.2023	16.34	02.11.2023	P82
3.	ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	3,417	18.25	02.11.2023	21.40	02.11.2023	P82
4.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,35	18.40	02.11.2023	20.01	02.11.2023	P82
5.	Ф-20 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,333	12.00	03.11.2023	12.20	03.11.2023	P1
	Ф-40 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,333	12.00	03.11.2023	12.20	03.11.2023	P1
6.	Ячейка № 21 секция № 2 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	1,6	08.53	07.11.2023	10.29	07.11.2023	P82
7.	Ячейка № 1 Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	0,1	13.01	07.11.2023	13.07	07.11.2023	P3
8.	ТП 5а-1	10(10.5)	1,75	09.00	08.11.2023	10.45	08.11.2023	P8
9.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	6(6.3)	1,517	05.04	10.11.2023	06.35	10.11.2023	P83
10.	КТП-107	6(6.3)	2,833	09.10	13.11.2023	12.00	13.11.2023	P67
11.	КТП-30, ул. Лазурная	0.38	0,25	13.05	15.11.2023	13.20	15.11.2023	P14
12.	КТП-107	0.38	0,417	14.00	16.11.2023	14.25	16.11.2023	P67

13.	КТП-952	10(10.5)	0,25	08.06	20.11.2023	08.31	20.11.2023	P82
	ТП-942	10(10.5)	0,25	08.06	20.11.2023	08.31	20.11.2023	P82
	ТП-951	10(10.5)	0,25	08.06	20.11.2023	08.31	20.11.2023	P82
14.	ЯКНО Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,5	08.05	22.11.2023	08.35	22.11.2023	P73
15.	КТП-227	6(6.3)	2,0	09.00	22.11.2023	11.00	22.11.2023	P5
16.	КТП-181	6(6.3)	0,583	09.15	23.11.2023	09.50	23.11.2023	P68
17.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	0,967	10.12	27.11.2023	11.10	27.11.2023	P3
18.	КТП-181	6(6.3)	0,3	09.38	28.11.2023	09.56	28.11.2023	P68
19.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,183	07.32	29.11.2023	07.43	29.11.2023	P82
20.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	0,167	11.12	29.11.2023	11.31	29.11.2023	P82
21.	ЯКНО Ф-25 ПС 110 кВ Дормаш	10(10.5)	0,5	10.00	30.11.2023	10.30	30.11.2023	P69
22.	ТП-942	10(10.5)	0,55	19.32	30.11.2023	20.05	30.11.2023	P82
	ТП-951	10(10.5)	0,55	19.32	30.11.2023	20.05	30.11.2023	P82
	КТП-942	10(10.5)	0,55	19.32	30.11.2023	20.05	30.11.2023	P82

в декабре 2023 года

№ п/п	Диспетчерское наименование электросетевого объекта	Уровень напряже- ния	Срок ремонта					Вид ремонта ¹
			кол-во часов	начало		конец		
				время (час.мин)	дата	время (час.мин)	дата	
1.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	2,25	06.32	02.12.2023	08.47	02.12.2023	P98, P83
	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	2,5	06.32	02.12.2023	09.02	02.12.2023	P98, P83
2.	Ячейка № 14 ТРП-1	10(10.5)	1,2	03.15	12.12.2023	04.27	12.12.2023	P82
	ТП-10-11	0.38	17,83 3	03.15	12.12.2023	21.05	12.12.2023	P82
3.	ТП-951	10(10.5)	0,283	08.20	14.12.2023	08.37	14.12.2023	P4
4.	ТП-10-11 ИП Рудик	0.38	0,083	09.10	14.12.2023	09.15	14.12.2023	P4
5.	ТП-20 ИП Мегафон	0.38	0,5	08.00	15.12.2023	08.30	15.12.2023	P5
6.	Ф-2 ПС 110 кВ БАЭС № 6	35	1,517	13.34	20.12.2023	15.05	20.12.2023	P82
	Ф-4 ПС 110 кВ БАЭС № 6	35	3,267	13.34	20.12.2023	16.50	20.12.2023	P82
7.	КТП-228 Строймаркет	0.38	2,333	10.50	20.12.2023	13.10	20.12.2023	P82
8.	Ф-15 ПС 35 кВ № 9	6(6.3)	1,5	08.00	21.12.2023	09.30	21.12.2023	P68
9.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	1,1	06.46	28.12.2023	07.52	28.12.2023	P83
	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	6(6.3)	4,167	06.46	28.12.2023	10.56	28.12.2023	P83
10.	Ф-7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	2,617	13.13	28.12.2023	15.50	28.12.2023	P82

	Ф-15 ПС 110 кВ БАЭС № 6	6(6.3)	2,283	13.13	28.12.2023	15.30	28.12.2023	P82
11.	ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	35	1,8	10.48	29.12.2023	12.36	29.12.2023	P77

Таблица P1 – Коды ремонтных и профилактических работ

Код	Мероприятия
P1	Планово-предупредительные ремонты
P2	Обрезка деревьев и кустарников в районе ВЛ или КТП
P3	Ревизия оборудования
P4	Замена счетчика
P5	Замена поста учета
P6	Замена силового трансформатора
P7	Замена трансформатора напряжения
P8	Замена трансформатора тока
P9	Замена разрядников
P10	Замена предохранителя
P11	Замена вставок
P12	Замена рубильника
P13	Замена линейного разъединителя
P14	Замена автомата (автоматического выключателя)
P15	Замена изоляторов
P16	Замена наконечника
P17	Замена КЛ 0,4 кВ
P18	Ремонт рубильника
P19	Ремонт ВЛ-6 кВ
P20	Ремонт ВЛ-10 кВ
P21	Ремонт КЛ-6 кВ
P22	Ремонт КЛ-10 кВ
P23	Ремонт линейного разъединителя
P24	Ремонт секционной ячейки
P25	Ремонт концевой муфты
P26	Ремонтные работы на силовом трансформаторе
P27	Ремонтные работы на ВЛ 6 кВ
P28	Ремонтные работы на ВЛ 10 кВ
P29	Ремонтные работы на РУ 0,4 кВ
P30	Ремонтные работы в ячейке
P31	Ремонтные работы на ТП
P32	Ремонт шины трансформатора
P33	Ремонт системы шин 6 кВ
P34	Ремонт системы шин 10 кВ
P35	Монтаж поста учета
P36	Монтаж ВЛ-6 кВ
P37	Монтаж ВЛ-10 кВ
P38	Монтаж КЛ-6 кВ
P39	Монтаж КЛ-10 кВ
P40	Монтаж КТП
P41	Монтаж ЯКНО 6 кВ
P42	Монтаж ЯКНО 10 кВ
P43	Монтаж опор 6 кВ
P44	Монтаж опор 10 кВ
P45	Монтаж силового трансформатора
P46	Монтаж трансформатора тока
P47	Монтаж трансформатора напряжения
P48	Монтаж концевых муфт на КЛ

Код	Мероприятия
P49	Монтаж основания КТП
P50	Демонтаж силового трансформатора
P51	Демонтаж ВЛ-6 кВ
P52	Демонтаж ВЛ-10 кВ
P53	Демонтаж КЛ-6 кВ
P54	Демонтаж КЛ-10 кВ
P55	Демонтаж КТП
P56	Демонтаж опор 6 кВ
P57	Демонтаж опор 10 кВ
P58	Демонтаж ЛР-6 кВ
P59	Демонтаж основания КТП
P60	Перенос ВЛ-6 кВ
P61	Перенос КЛ-6 кВ
P62	Перенос КТП
P63	Перенос ВЛ-10 кВ
P64	Перенос опор ВЛ 10 кВ
P65	Перенос опор ВЛ 6 кВ
P66	Подключение силового трансформатора
P67	Подключение нового потребителя
P68	Подключение (установка) поста учета
P69	Подключение КТП
P70	Подключение КЛ
P71	Подключение отпайки
P72	Отключение силового трансформатора
P73	Отключение отпайки
P74	Установка защиты от перенапряжения
P75	Установка трансформатора тока
P76	Испытание трансформатора
P77	Заливка масла в трансформатор
P78	Откачивание воды
P79	Расчистка объектов от обледенения
P80	Закрытие распаечного ящика
P81	Проверка РЗА
P82	Ожидание окончания действий смежной организации или потребителя
P83	Ожидание стихания ветровых нагрузок или сильного дождя
P84	Отключение питания для безопасной работы на другом оборудовании
P85	Отключение питания по заявке смежной организации
P86	Отключение от линейного разъединителя
P87	Оперативное переключение
P88	Переключения на ВЛ-110 кВ
P89	Переключение на другой фидер
P90	Переподключение в РП
P91	Тепловизионное обследование
P92	Подключение выключателя 10 кВ
P93	Установка или замена автоматического пускателя (АП) в РУ 0,4 кВ
P94	Осмотр и ревизия ВЛ 35 кВ
P95	Фазировка
P96	Аварийное отключение
P97	Земляные работы на КЛ 6 кВ
P98	Обледенение провода